

Veröffentlichungen gem. § 27 (2) StromNEV Netz Industriepark Düren

Stand 31.12.2010

NUON

Stromkreislängen

Mittelspannungskabel	3,5 km
Niederspannungskabel	9 km

Trafostationen

Netzstationen 20/10 KV	1 Stück
Netzstationen 10/0,4 KV	3 Stück
Transformatoren 10/0,4 KV	7 Stück

Installierte Leistung

Transformatoren 20/10 KV	6 MVA
Transformatoren 20/0,4 KV	3 MVA
Transformatoren 10/0,4 KV	10 MVA

In 2010 entnommene Jahresarbeit pro Netz und Umspannebene

Umspannung Höchstspannung /Mittelspannung	13.342 MWh
Mittelspannung	13.262 MWh
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung	13.129 MWh
Niederspannung	25.824 MWh

Messstellen (RLM)

Zählpunkte Hochspannung / Mittelspannung	0 Stück
Zählpunkte Mittelspannung	0 Stück
Zählpunkte Mittelspannung / Niederspannung	0 Stück
Zählpunkte Niederspannung	56 Stück

Strukturdaten Industriepark Düren

Bevölkerung	0 Einwohner
Geografische Fläche	0,12 qkm
Versorgte Fläche	0,12 qkm