

# Emissionsdaten Bio- und Holzkraftwerk Zapfendorf

## 2. Quartal 2020

Stoff	Monatsmittelwert	Grenzwert Tagesmittel	Einhaltung der Tagesmittelwerte in %	Einhaltung der Halbstundenmittelwerte in %
April 2020				
HCl	mg / m <sup>3</sup> 4,31	10	100	100
CO	mg / m <sup>3</sup> 34,81	50	100	100
SO <sub>2</sub>	mg / m <sup>3</sup> 7,57	50	100	100
NO <sub>X</sub>	mg / m <sup>3</sup> 185,88	200	100	100
Staub	mg / m <sup>3</sup> 0,00	10	100	100
Cges	mg / m <sup>3</sup> 0,00343	10	100	100
NH <sub>3</sub>	mg / m <sup>3</sup> 0,0	30	100	100
Mai 2020				
HCl	mg / m <sup>3</sup> 4,60	10	100	100
CO	mg / m <sup>3</sup> 36,22	50	100	100
SO <sub>2</sub>	mg / m <sup>3</sup> 12,28	50	100	100
NO <sub>X</sub>	mg / m <sup>3</sup> 184,11	200	100	100
Staub	mg / m <sup>3</sup> 0,00	10	100	100
Cges	mg / m <sup>3</sup> 0,01244	10	100	100
NH <sub>3</sub>	mg / m <sup>3</sup> 0,00	30	100	100
Juni 2020				
HCl	mg / m <sup>3</sup> 2,54	10	100	100
CO	mg / m <sup>3</sup> 34,10	50	100	100
SO <sub>2</sub>	mg / m <sup>3</sup> 11,18	50	100	100
NO <sub>X</sub>	mg / m <sup>3</sup> 184,69	200	100	100
Staub	mg / m <sup>3</sup> 0,21366	10	100	100
Cges	mg / m <sup>3</sup> 0,04321	10	100	100
NH <sub>3</sub>	mg / m <sup>3</sup> 0,03342	30	100	100

Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG, Werkstraße 2, 96199 Zapfendorf  
 Telefon: +49 9547 9226-0, Telefax: +49 9547 9226-30  
[www.veolia.de/bhk-zapfendorf](http://www.veolia.de/bhk-zapfendorf), [de-ves-info-zapfendorf@veolia.com](mailto:de-ves-info-zapfendorf@veolia.com)