

# Emissionsdaten Bio- und Holzkraftwerk Zapfendorf

## 1. Quartal 2021

Stoff	Monatsmittelwert	Grenzwert Tagesmittel	Einhaltung der Tagesmittelwerte in %	Einhaltung der Halbstundenmittelwerte in %
Januar 2021				
HCl	mg / m <sup>3</sup>	3,77	10	100
CO	mg / m <sup>3</sup>	33,37	50	100
SO <sub>2</sub>	mg / m <sup>3</sup>	3,91	50	100
NO <sub>X</sub>	mg / m <sup>3</sup>	182,48	200	100
Staub	mg / m <sup>3</sup>	0,43819	10	100
Cges	mg / m <sup>3</sup>	0,01633	10	100
NH <sub>3</sub>	mg / m <sup>3</sup>	0,0	30	100
Februar 2021				
HCl	mg / m <sup>3</sup>	5,34	10	100
CO	mg / m <sup>3</sup>	30,09	50	100
SO <sub>2</sub>	mg / m <sup>3</sup>	2,92	50	100
NO <sub>X</sub>	mg / m <sup>3</sup>	184,45	200	100
Staub	mg / m <sup>3</sup>	0,39638	10	100
Cges	mg / m <sup>3</sup>	0,00442	10	100
NH <sub>3</sub>	mg / m <sup>3</sup>	0,0	30	100
März 2021				
HCl	mg / m <sup>3</sup>	4,89	10	100
CO	mg / m <sup>3</sup>	33,50	50	100
SO <sub>2</sub>	mg / m <sup>3</sup>	5,35	50	100
NO <sub>X</sub>	mg / m <sup>3</sup>	188,45	200	100
Staub	mg / m <sup>3</sup>	0,38012	10	100
Cges	mg / m <sup>3</sup>	0,00544	10	100
NH <sub>3</sub>	mg / m <sup>3</sup>	0,00044	30	100

Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG, Werkstraße 2, 96199 Zapfendorf  
 Telefon: +49 9547 9226-0, Telefax: +49 9547 9226-30  
[www.veolia.de/bhk-zapfendorf](http://www.veolia.de/bhk-zapfendorf), [de-ves-info-zapfendorf@veolia.com](mailto:de-ves-info-zapfendorf@veolia.com)