

Emissionsdaten Bio- und Holzkraftwerk Zapfendorf

2. Quartal 2021

Stoff	Monatsmittelwert	Grenzwert Tagesmittel	Einhaltung der Tagesmittelwerte in %	Einhaltung der Halbstundenmittelwerte in %
April 2021				
HCl	mg / m ³	6,01	10	100
CO	mg / m ³	34,43	50	100
SO ₂	mg / m ³	7,96	50	100
NO _X	mg / m ³	187,67	200	100
Staub	mg / m ³	0,36234	10	100
Cges	mg / m ³	0,01428	10	100
NH ₃	mg / m ³	0,0	30	100
Mai 2021				
HCl	mg / m ³	5,13	10	100
CO	mg / m ³	36,48	50	100
SO ₂	mg / m ³	8,24	50	100
NO _X	mg / m ³	186,80	200	100
Staub	mg / m ³	0,39352	10	100
Cges	mg / m ³	0,01558	10	100
NH ₃	mg / m ³	0,0	30	100
Juni 2021				
HCl	mg / m ³	5,23	10	100
CO	mg / m ³	28,72	50	100
SO ₂	mg / m ³	6,93	50	100
NO _X	mg / m ³	187,52	200	100
Staub	mg / m ³	0,45545	10	100
Cges	mg / m ³	0,00748	10	100
NH ₃	mg / m ³	0,0	30	100

Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG, Werkstraße 2, 96199 Zapfendorf
 Telefon: +49 9547 9226-0, Telefax: +49 9547 9226-30
www.veolia.de/bhk-zapfendorf, de-ves-info-zapfendorf@veolia.com